





SIMBOLOGIA PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

CODIGO	INSTALADOS	IDENTIFICAÇÃO	SIMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
S1	03	S1 700x1400		SAIDA DE EMERGENCIA	PLACA COM SIMBOLOGIA RETANGULAR, FUNDO VERDE E LETRAS EM FOTOLUMINESCENTE ADESIVO COM SIMBOLOGIA RETANGULAR, FUNDO VERDE E LETRAS EM LUMINARIA DE EMERGENCIA (QUANDO EXISTIR)	INDICAÇÃO DO SENTIDO ESQUERDA OU DIREITO PARA INDICAR O SAIDA DE EMERGENCIA (QUANDO EXISTIR)
S3	05	S3 700x1400				INDICAÇÃO DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA A SER UTILIZADA EM CASO PARA INDICAR O SEU ACESSO
S9	04	S9 700x1400		ESCADA DE EMERGENCIA	PLACA COM SIMBOLOGIA RETANGULAR, FUNDO VERDE E LETRAS EM FOTOLUMINESCENTE ADESIVO COM SIMBOLOGIA	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DA ESCADA INDICAÇÃO DO SENTIDO ESQUERDA OU DIREITA, DESCENDO OU SUBINDO
S12	02	S12 700x1400	SAÍDA	SAIDA DE EMERGENCIA	SIMBOLO RETANGULAR COM A PALAVRA "SAIDA"	INDICAÇÃO DA SAIDA DE EMERGENCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO ESCRITA, EM FOTOLUMINESCENTE DITA OU MANDA, AMBOS
M2	01	M2 600x300	VER DETALHE SINALIZAÇÕES	INDICAÇÃO DE LOTAÇÃO MAXIMA ADMITIDA NO RECINTO DE REUNIÃO DE PUBLICO	SIMBOLO QUADRADA OU RETANGULAR, FUNDO VERDE COM CONTRASTANTE COM A MENSAGEM LOTAÇÃO MAXIMA ADMITIDA	NAS ENTRADAS PRINCIPAIS DOS RECINTOS DE REUNIÃO DE PUBLICO

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

CODIGO	INSTALADOS	IDENTIFICAÇÃO	SIMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
E5	12	E5 250		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SIMBOLO: QUADRADA FUNDO: VERMELHA PICTOGRAMA: FOTO-LUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO



OS CORRIMÃOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

A) SEREM OBRIGATORIAMENTE, COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA;

B) - ESTAREM SITUADOS ENTRE 80 E 92cm ACIMA DO NIVEL DA SUPERFICIE SUPERIOR DO DEGRAU, MEDIDA ESTA TOMADA VERTICALMENTE DA BORDA (NARIZ) DO DEGRAU AO TOPO DO CORRIMÃO;

C) SEREM FIXADOS SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR.

D) TER LARGURA MINIMA DE 4cm.

E) ESTAREM AFASTADOS NO MINIMO, 4cm DA FACE DAS PAREDES OU GUARDA A QUE TIVEREM FIXADOS.

F) SEREM CONSTITUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MÃOS AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO.

G) O MATERIAL DO CORRIMÃO NÃO PRECISA, NECESSARIAMENTE, SER INCOMBUSTIVEL.

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

- ITEM A.2.9 IT33 - Tempo de evacuação:

Segundo o item A.2.9.1 da IT 33: O tempo máximo de evacuação é usado, em conjunto com a taxa de fluxo (F), para determinar a capacidade do sistema de saída da área de acomodação do público para um local de segurança.

A.2.9.2 IT 33: Nas áreas de eventos temporários em local descoberto, delimitado por barreiras ou em estruturas provisórias, o tempo máximo de evacuação deverá ser de 6 (seis) minutos.

- ITEM A.2.10 IT33 - Capacidade de evacuação:

A.2.10.1 Para dimensionar o abandono de uma área de risco com delimitação por barreiras, cobertas ou não, é necessário considerar a abertura (rotas de fuga), público presente no setor, taxa de fluxo e tempo máximo de evacuação.

A.2.10.2 O dimensionamento da capacidade de evacuação para um evento será obtido pela Equação A.2.10.2: E= F X T Onde: E = Capacidade de evacuação (Pessoas/metro)
F = Taxa de fluxo (Pessoas/minuto/metro)
T = Tempo (minutos)

A.2.10.3 O dimensionamento da largura das saídas será em função da população (P) pela capacidade de evacuação (E) e será obtido pela Equação A.2.10.3: $L = \frac{P}{E}$

Onde: L = Largura (metros)
P = População (pessoas)
E = Capacidade de evacuação (Pessoas/metro)

A.2.10.4 Para fins de aplicação desta IT, as taxas de fluxo máximas a serem consideradas são as seguintes:

a) nas escadas e circulações com degraus: 66 pessoas/min/m (79 pessoas por minuto, para uma largura de 1,20 m);

b) nas saídas horizontais (portas, corredores) e rampas: 83 pessoas/min/m (100 pessoas por minuto, para uma largura de 1,20 m).

A.2.10.5 Caso o cálculo da largura da saída resulte em valor fracionado, adota-se o número múltiplo de 0,60 m imediatamente superior ou inferior em cada saída, considerando sempre o arredondamento em função da segurança, aumentando a largura das saídas ou reduzindo o público.

Dimensionamento da saída de emergência para o camarote:
Considerando que haverá escadas ou circulações com degraus, a taxa de fluxo (F) será 66 pessoas/min/m conforme item A.2.10.4, e o tempo (T) será 6 (seis) minutos conforme o item A.2.9.2 desta IT.

E= 66 x 6 = 396 pessoas $L = \frac{P}{E}$ $L = \frac{1000}{396} = 2,52m$ Multiplo de 0,60 = $\frac{2,52m}{0,60} = 4,20m$
P= 1000 pessoas

Arredondamento= 5,0m
L = 5,0 x 0,6 = 3,00m

Logo a largura deverá ter a dimensão mínima de 3,00m. Foi adotado três saídas de 1,20m.

Dimensionamento da saída de emergência geral:
Considerando que não haverá escadas ou circulações com degraus, a taxa de fluxo (F) será 83 pessoas/min/m conforme item A.2.10.4, e o tempo (T) será 6 (seis) minutos conforme o item A.2.9.2 desta IT.

E= 83 x 6 = 498 pessoas $L = \frac{P}{E}$ $L = \frac{2000}{498} = 4,02m$
P= 2000 pessoas

Portanto, para o evento em questão deverá possuir uma largura total de 4,02m. Sendo que deverá ter no mínimo duas saídas conforme o item A.2.3.1 desta IT, com no mínimo 1,20m cada. Foi adotado 2 saídas com 4,50m e 3,50m cada.

LEGENDA SÍMBOLOS GRÁFICOS

EQUIPAMENTOS INSTALADOS

	ITEM	INSTALADOS	SIMBOLO
EXTINTORES	CARGA DE PÓ ABC 3A:40BC	12	
OUTROS	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	22	
	ACESSO DE VATURA NA EDIFICAÇÃO E ESPAÇO DESTINADO AO USO COLETIVO	01	CB
	GRUPO GERADOR DE ENERGIA	01	

ANEXO K – MEDIDAS DE SEGURANÇA

INFORMATIVO – MEDIDAS DE SEGURANÇA

EXTINTORES IT 16	CARGA DE PÓ ABC : 3A:40BC (12 UNIDADES)
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	22 UNIDADES
ALARME E DETECÇÃO	NÃO TEM
HIDRANTES	NÃO TEM
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	27 UNIDADES
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME IT12

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
F	LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO	F–7	EVENTO TEMPORÁRIO	FESTA COM TENTAS E PALCO

CARGA DE INCÊNDIO – IT 09

OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO	EVENTO TEMPORÁRIO	F–7	500

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/m²
MEDIO	500

PROJETO DE EVENTO TEMPORÁRIO - PET

28ª FESTA DO POLVILHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL PELO USO:

LUIS FERNANDO ROSA DE CASTRO
CPF: 588.558.106-44

Endereço: PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL
PRANCHA Nº
Conceição dos Ouros/MG
Bairro: Centro
01/01
Data: JUN/2025
ÁREA: 7.500,00 m²

JOAN PAULO BRUN DOS SANTOS
CREA/MG: 189.290/D